Zał. 7.1

# ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

| Nr otworu | Głęb. pobrania próbki [m] | Rodzaj gruntu – makroskopowo | Stan gruntu – makrosk. | Przybliżona zawartość $CaCO_3$ [%] wg PN-75/ B-04481 | Klasa zawartości węglanów | Wilgot. naturalna $w_{n\,śr}$ [%] | Gęstość objęto. $\rho$ [g/cm$^3$] | Ścinanie - AB wartości całkowite (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | $\phi$ [°] | $c$ [kPa] |
| **1+230S** | 5,0-5,4 | Namuł | ***tpl*** | **1 – 3** | **II** | **63,66** | **1,51** | **-** | **-** |
| **0+270S** | 5,0-5,7 | Torf | ***tpl*** | **1 – 3** | **II** | **140,40** | **1,21** | **14,23** | **18,52** |
| **0+590P** | 3,5-4,0 | Namuł – Torf | ***pl*** | **< 1** | **I** | **66,42** | **1,30** | **12,04** | **15,96** |
| **0+910S** | 5,0-6,0 | Torf | ***pl*** | **< 1** | **I** | **91,64** | **1,22** | **9,65** | **11,57** |
| **0+910P** | 3,0-4,0 | Torf + piasek | ***tpl/pl*** | **< 1** | **I** | **42,96** | **1,38** | **15,17** | **14,85** |
| Suma | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |